

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Vojenské zařízení 8731 Praha – Zkušebna technických prostředků střežení

158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2

Tel.: 973 207 911 Fax: 973 207 823

Příloha k čj. 71-28/2011-8731




V Praze dne 27. května 2011

Výtisk č. 1

POSOUZENÍ

ZAŘÍZENÍ SYSTÉMU KONTROLY VSTUPU

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Č. zakázky: 171/21-7/2011	Evidenční č. : 72-11/26/1 – 9, 18 - 21
Typ zařízení: Systém kontroly vstupů	Výrobce: Honeywell, spol. s r. o.
Označení: MAXM2000, C080 v sestavě s ústřednou GALAXYGD-xxx	Objednatel: Honeywell, spol. s r. o. Security Products o. z. Havránkova 33 619 00 Brno
Posouzení zařízení bylo provedeno na základě výsledků zkoušek jeho vlastností podle odpovídajících článků normy ČSN EN 50133-1 (Protokol o zkoušce č. 164/11-134/2011, č. 164/11-135/2011, č. 164/11-136/2011). Posouzení platí pro zařízení MAXM2000,C080 napojené do systémů s ústřednou typu GALAXYGD-xxx a se čtečkami s platným posouzením pro uvedené třídy identifikace a ověřenou kompatibilitou se systémem MAXM2000,C080.	
ZJIŠTĚNÉ OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI : Bez omezení.	
ZÁVĚR POSOUZENÍ: Zařízení : Podle ČSN EN 50133-1 - splňuje požadavky na stupeň zabezpečení : ➤ třída identifikace: 2 - s připojenými čtečkami bez podpory PIN kódu nebo biometrie 3 - s připojenými čtečkami s podporou PIN kódu nebo biometrie ➤ klasifikace přístupu: B ➤ splňuje požadavky na třídu prostředí II. – prostředí vnitřní všeobecné	
VYDÁNO DNE: 27. 5. 2011	PLATNOST DO: 27. 5. 2014
VEDOUCÍ ZKUŠEBNÝ: Ing. Radek MOULIS   razítko	DRŽITEL POSOUZENÍ:  Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z. Havránkova 33, 619 00 Brno tel.: +420 543 558 111, fax: +420 543 558 117 razítko