

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT

technického prostředku

Evidenční číslo: T3005/2011

System kontrolы vstupů

MAXM2000, C080 v sestavě s ústřednou GALAXYGD-xxx

(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce: Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Sídlo: Havránkova 33

619 00 Brno

IČ:

18627757

Držitel: Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Sídlo: Havránkova 33

619 00 Brno

IČ:

18627757

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

2 - 4

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

V závislosti na realizaci systému SS6=2 až 4 body.

Platnost certifikátu do: 31.12.2012

Datum vydání certifikátu: 30.6.2011

Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu


Jan Novák



011987

Přílohy 1/1

(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **T3005/2011**

Příloha číslo: **1**

System splňuje podle ČSN EN 50133-1 požadavky pro třídu přístupu B, třídu identifikace:
2 - pouze snímače bez podpory PIN kódu nebo biometrie
3 - pouze snímače s podporou PIN kódu nebo biometrie

Certifikace platí pro zařízení MAXM2000, C080 napojené do systému s ústřednou typu GALAXYGD-xxx a se čtečkami s platným posouzením pro uvedené třídy identifikace a ověřenou kompatibilitou se systémem MAXM2000, C080.

Platnost certifikátu do: 31.12.2012


Datum vydání certifikátu: 30.6.2011

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu


Jan Novák