

TESTALARM Praha s. r. o.

zkušebna EZS  
Božanovská 2098  
Horní Počernice  
193 00 Praha 9



Č.j.: TAP-42/2009

# OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ  
ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE  
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel: <b>KELCOM International</b> P.O.Box 9, Tomkova 142 A, 500 26 Hradec Králové	
IČO 15061680	
Název zařízení: Infrapasivní detektor (BUS)	
Typové označení: <b>AMB-300</b>	výrobce: Digital Security Controls Ltd.
Čís. protokolu: 2215 6733      Kód : 003	ze dne: 30.11.2009

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

**ověřeno,**

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.)

ČSN CLC/TS 50131-2-2,  
ČSN EN 50131-1

**vyhovuje**

ČSN EN 50130-4  
ČSN EN 50130-5

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň: <b>2</b>	Riziko: <b>Nízké až střední</b>
Podmínky používání:  Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí I dle ČSN EN 50131-1 čl. 7.1.	
Platnost osvědčení: od 30.11.2009      do 29.11.2012	

Osvědčení je vystaveno pro potřeby NBÚ k vystavení certifikátu dle §46 Zákona č. 412/05 Sb. a certifikačního orgánu CO TT.

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námítky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jediné celé a oboustranně.

Datum: 30.11.2009

Razítko a podpis:

