

TESTALARM Praha s. r. o.

zkušebna EZS  
Božanovská 2098  
Horní Počernice  
193 00 Praha 9



Č.j.: TAP-25/2008

# OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ  
ELEKTRICKÉHO ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU  
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	<b>KELCOM International</b> P.O.Box 9, Tomkova 142 A, 500 26 Hradec Králové		
IČ:	15061680		
Název zařízení:	Detektor otevření (magnetický kontakt)		
Typové označení:	<b>102B-12</b>	Výrobce:	G.R.I.
Čís. protokolu:	3315 6550	Kód : 003	ze dne: 11.11.2008

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

**ověřeno,**

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dle uvedených norem (technických specifikací apod.)

ČSN CLC/TS 50131-2-6,  
ČSN EN 50130-5,  
ČAP P 131-2-6 a

**vyhovuje**

ČSN EN 50130-4

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	<b>3</b>	Riziko:	<b>Střední až vysoké</b>
Podmínky používání:	Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III. dle ČSN EN 50131-1.		
Platnost osvědčení:	od 11.11.2008	do 10.11.2011	

Osvědčení je vystaveno pro potřeby NBÚ k vystavení certifikátu dle §46 Zákona č. 412/05 Sb. a certifikačních orgánů CI a CO TT.

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 11.11.2008

Razítko a podpis



## Podmínky pro používání osvědčení

- 1) Osvědčení se vztahuje na elektronickou část zařízení EZS. U zařízení kombinovaných s jinými fyzikálními principy konstrukce nebo s komunikačními prostředky, toto osvědčení nenahrazuje povinnost jejich přezkoušení nebo schválení podle obecně závazných předpisů.
- 2) Držitel osvědčení odpovídá za to, že všechna zařízení EZS, jejichž distribuci provádí v rámci vydaného osvědčení, odpovídají předložené dokumentaci a podmínkám, uvedeným v tomto osvědčení.
- 3) V případě změny konstrukce, zapojení a pod., které ovlivňují funkce nebo parametry posouzeného zařízení se vydané osvědčení na takto pozměněné zařízení nevztahuje.
- 4) Osvědčení může být držiteli zkušebnou odejmuto za předpokladu, že držitel nedodrží stanovené podmínky používání nebo svévolně provede změny, uvedené v předchozím odstavci.
- 5) Pokud jsou se souhlasem zkušebny pořizovány kopie tohoto osvědčení, musí být reprodukce provedena oboustranně a na níže uvedeném místě opatřena originálním otiskem razítka držitele osvědčení, uvedeného na přední straně. Otisk razítka musí být proveden v jiné než černé barvě.

Místo pro razítko prodejce:

Místo pro razítko držitele osvědčení: