

MINISTERSTVO OBRANY ČR

Centrum řízení kryptografické ochrany – Zkušebna technických prostředků střežení

158 00 Praha 5, Pod Vodovodem 2

Tel.: 973 207 703 Fax: 973 207 823

Příloha k čj. 11-72/2009-8731

V Praze dne 4. prosince 2009
Výtisk č. 1

POSOUZENÍ

ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Č. zakázky: 171/21-66/2009	Evidenční č. : 72-09/360/1
Typ zařízení: Magnetický kontakt hliníkový-polarizovaný	Výrobce: SENTROL INC.
Označení: S2507AH	Objednatel: Honeywell, spol. s r.o. Security Products o.z. Havránkova 33 619 00 Brno
Posouzení zařízení bylo provedeno na základě výsledků zkoušek jeho vlastností podle odpovídajících článků normy ČSN EN 50131-1 (Protokol o zkoušce č. 171/17-232/2009 a č. 171/17-236/2009).	
ZJIŠTĚNÉ OMEZUJÍCÍ SKUTEČNOSTI : Bez omezení.	
ZÁVĚR POSOUZENÍ: Zařízení: Podle ČSN EN 50131-1 - splňuje požadavky na stupeň zabezpečení 3. střední až vysoké riziko - splňuje požadavky na třídu prostředí II – prostředí vnitřní všeobecné	
VDÁNO DNE: 4.12. 2009	PLATNOST DO: 4.12. 2012
VEDOUcí ZKUŠEBNY: Ing. Ivan KONEČNÝ   razítko	DRŽITEL POSOUZENÍ:  Honeywell, spol. s r.o. - Security Products Havránkova 33, 619 00 Brno ICO: 18627757 DIČ: CZ18627757 razítko