



VVUÚ, a. s.
Certifikační orgán na výrobky ve VVUÚ, a.s.
Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
Akreditovaný ČIA podle normy ČSN EN 45011

CERTIFIKÁT

č. 3076-133/D/2009

vydaný v rozsahu akreditace certifikačního orgánu

Výrobci: **JABLOTRON ALARMS a.s.**
Pod Skalkou 4567/33
466 01 Jablonec nad Nisou
(obchodní jméno, název, adresa)

na výrobek: **Detektor hořlavých plynů s bezdrátovým výstupem,**
Typ JA-60G
(název, typ, jmenovité hodnoty apod.)

u kterého byla provedena certifikace podle kritérií Certifikačního orgánu na výrobky ve VVUÚ, a. s., a podle návodu pro certifikaci, které zpracoval certifikační orgán.

Certifikát byl vydán v rozsahu, který odpovídá akreditaci certifikačního orgánu.

Výše uvedený akreditovaný certifikační orgán tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistil shodu jeho vlastností:

- s požadavky ČSN EN 61779-1, kap. 3 a 6;
- s požadavky ČSN EN 61779-4, čl. 4.4, 4.6, 4.9, 4.12, 4.15, 4.16, 4.18.

Výrobce zvolil certifikační schéma COV – 3A (Popis schématu viz Zpráva o hodnocení).

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Zpráva o hodnocení č. 3076-015918/2009, ze dne 31. 8. 2009, vydaná Certifikačním orgánem na výrobky ve VVUÚ, a. s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice.

Výrobky, na které se vztahuje tento certifikát, podléhají dohledu a kontrole certifikačního orgánu v intervalu 1krát za 2 roky na základě požadavku výrobce a držitel certifikátu je povinen dodržovat zásady pro používání certifikátu, které jsou uvedeny na druhé straně (rubu) certifikátu.

Tento certifikát se vydává za účelem prohlášení výrobce o shodě výrobku s výše uvedenými technickými předpisy.

Platnost certifikátu je omezena do 31. 8. 2015.

31. 8. 2009, Ostrava – Radvanice
Datum a místo vydání certifikátu



Ing. Tomáš Dorazil
vedoucí certifikačního orgánu



V 3076

2008-04-30

3076_133_D_2009.doc