TESTALARM Praha s. r. o.
zkušebna EZS
Božanovská 2098
Horní Počernice
193 00 Praha 9

Č.j.: TAP-09/2010

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel: **VARIANT plus, spol. s r.o.** U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ IČO: 46967198	
Název zařízení: Detektor směrový (IR závora)	
Typové označení: **VAR-TEC QUAD PB-150F**	Výrobce: VARIANT plus, spol. s.r.o.
Čís. protokolu: 2285 6793 Kód 312	ze dne: 30.6.2010

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 - TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.)

ČSN EN 50131-1/Z1
ČSN CLC/TS 50131-2-2 až 5
ČSN EN 50130-4

vyhovuje

ČSN EN 50130-5

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň: **2**	Riziko: **Nízké až střední**
Podmínky používání: Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III. dle ČSN EN 50131-1- prostředí venkovní chráněné.	
Platnost osvědčení: od 30.6.2010	do 29.6.2013

Osvědčení je vystaveno pro potřeby NBÚ k vystavení certifikátu dle §46 Zákona č. 412/05 Sb. a certifikačního orgánu CO TT.

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námitky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 30.6.2010

Razítko a podpis:

TESTALARM Praha s. r. o. TA 1 zkušebna EZS