

TESTALARM Praha s. r. o.

zkušebna EZS
Božanovská 2098
Horní Počernice
193 00 Praha 9



Č.j.: TAP-34/2014

OSVĚDČENÍ

O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ
POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU
(nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025)

Držitel:	VARIANT plus, spol. s r.o. U Obůrky 5, 674 01 Třebíč		
IČ:	46967168		
Název zařízení:	Detektor otevření (magnetický kontakt)		
Typové označení:	MET-200	Výrobce:	Ningbo Sentek Electronics Co., Ltd.
Čís. protokolu:	3115 8519	Kód: 312	ze dne: 29.8.2014

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ verze 2012.

ČSN EN 50 131-1ed.2,	vyhovuje	
ČSN EN 50131-2-6,		
ČSN EN 50130-5 ed.2		

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	1	Riziko:	Nízké
Podmínky používání:	Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III. dle ČSN EN 50131-1ed.2.		
Platnost osvědčení:	od 29.8.2014	do 28.8.2017	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námítky do 15 dnů ode dne doručení u zkušebny TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedině celé a oboustranně.

Datum: 29.8.2014

Razítko a podpis:



Podmínky pro používání osvědčení

- 1) Osvědčení se vztahuje na elektronickou část zařízení EZS. U zařízení kombinovaných s jinými fyzikálními principy konstrukce nebo s komunikačními prostředky, toto osvědčení nenahrazuje povinnost jejich přezkoušení nebo schválení podle obecně závazných předpisů.
- 2) Držitel osvědčení odpovídá za to, že všechna zařízení EZS, jejichž distribuci provádí v rámci vydaného osvědčení, odpovídají předložené dokumentaci a podmínkám, uvedeným v tomto osvědčení.
- 3) V případě změny konstrukce, zapojení a pod., které ovlivňují funkce nebo parametry posouzeného zařízení se vydané osvědčení na takto pozměněné zařízení nevztahuje.
- 4) Osvědčení může být držiteli zkušebnou odejmuto za předpokladu, že držitel nedodrží stanovené podmínky používání nebo svévolně provede změny, uvedené v předchozím odstavci.
- 5) Pokud jsou se souhlasem zkušebny pořizovány kopie tohoto osvědčení, musí být reprodukce provedena oboustranně a na níže uvedeném místě opatřena originálním otiskem razítka držitele osvědčení, uvedeného na přední straně. Otisk razítka musí být proveden v jiné než černé barvě.

Místo pro razítko prodejce:

Místo pro razítko držitele osvědčení: