

**TESTALARM Praha, spol. s r.o.**

Zkušební laboratoř poplachových systémů



Popovova 1788/10  
143 00 Praha 4 - Modřany  
Česká republika

Č.j.: TAP-15/2022

# OSVĚDČENÍ

## O KLASIFIKACI ZAŘÍZENÍ POPLACHOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO A TÍŠŇOVÉHO SYSTÉMU (nad rámec akreditace zkušebny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018)

Držitel:	<b>ASITA spol. s r.o.</b> V Mlejniku 611, 500 11 Hradec Králové Česká republika		
IČ	62062158		
Název zařízení:	Rozvodná krabice		
Typové označení:	<b>RK 1S-18S</b>	výrobce:	ASITA spol. s r.o.
Čís. protokolu:	2022 0149	ze dne:	29.5.2022

Na základě výsledků zkoušek, provedených v akreditované zkušební laboratoři č.1172 -TESTALARM Praha bylo uvedené zařízení posouzeno a

### ověřeno,

že podle příslušných článků ČSN EN 50131-1 ed.2 a dále uvedených norem (technických specifikací apod.) v rozsahu předpisu NBÚ.

ČSN EN 50131-1 ed. 2	<b>vyhovuje</b>	ČSN EN 50130-5 ed.2
ČSN EN 50134-2 ed.2		

stanoveným požadavkům pro jeho použití v objektech s následujícím stupněm zabezpečení.

Stupeň:	<b>3</b>	Riziko:	<b>Střední až vysoké</b>
Podmínky používání:	Funkce zařízení byla ověřena pro třídu prostředí III dle ČSN EN 50131-1 ed.2, čl. 7.3.		
Platnost osvědčení:	od 1.4.2022	do 31.3.2025	

Prohlášení: Proti tomuto osvědčení lze podat námítky do 15 dnů ode dne doručení u zkušební laboratoře TESTALARM PRAHA. Osvědčení může být reprodukováno jedinečně celé a oboustranně.

Datum: 1.4.2022

Razítko a podpis

